



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY**

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica, e-mail: psse.legnica@pis.gov.pl

Centrala 76 724-53-10, Dyrektor 76 724-53-10, Fax 76 724-53-11

Całodobowy tel. alarmowy: 600-312-142 REGON: 390490660 NIP: 691-180-09-49



AB 636



ODDZIAŁ
LABORATORYJNY

Akredytacja AB 636
obejmuje:

Badania chemiczne wody

Badania właściwości
fizycznych wody

Badania mikrobiologiczne
wody, żywności, próbek
z powierzchni produkcji
żywności i obrotu
żywnością oraz próbek
z powierzchni tusz
zwierząt rzeźnych

Badania mikrobiologiczne
wymazu z odbytu, kału

Badania skuteczności
procesu sterylizacji

SEKCJA
PRÓBOBIORCÓW
I ORZECZNICTWA

Akredytacja AB 636
obejmuje:

Pobieranie wody
do spożycia do badań:
mikrobiologicznych,
chemicznych i właściwości
fizycznych.

Pobieranie próbek wody
do badań
mikrobiologicznych

Badania chemiczne
i właściwości fizycznych
wody wykonywane
w miejscu pobrania próbki
(temperatura, stężenie
chloru wolnego,
całkowitego)

HK.510.12.7.2018.RL.8942
GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Legnickie Pole Sp. z o.o.

wpl. 12.10.2018
L.dz. 1049
Podpis [signature]

Legnica, dnia 10 października 2018 r.

**Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej
Legnickie Pole Sp. z o.o.
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7
59-241 Legnickie Pole**

Dotyczy: jakości wody w sieci wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że w wyniku badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 02.10.2018 r. w punkcie poboru zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Bartoszowie, toaleta dla personelu, kran przy umywalce, stwierdzono zmieniony smak i zapach wody: zapach – z2R (ziemisty) oraz wyraźny posmak ziemisty. W zakresie pozostałych zbadanych parametrów grupy A, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzeniem zmienionego zapachu i smaku wody należy:

- ustalić przyczynę występowania zmienionego zapachu i smaku wody
- określić obszar, na którym występuje zmieniony smak i zapach wody
- podjąć działania zmierzające do zapewnienia wody o akceptowalnym smaku i zapachu wody.

O podjętych ustaleniach w powyższej sprawie proszę niezwłocznie powiadomić PPIS w Legnicy.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że zmieniony smak i zapach wody stwierdzono również w próbkach wody pochodzącej z wodociągu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy S.A. na terenie miasta Legnica, w związku z czym zobowiązano LPWiK S.A. do podejmowania działań naprawczych w celu zapewnienia właściwej jakości wody do spożycia w sieci wodociągowej na terenie miasta Legnica.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Legnicy
[signature]
Jacek Watral

Załączniki:

1. Kopie sprawozdań z badań nr 272/N/SBM-w/18 z dnia 8 października 2018 r. i nr 254/N/SBCh-w/18 z dnia 5 października 2018 r. oraz protokołu pobrania próbek wody Nr 147/HK/18 z dnia 2 października 2018 r.

Otrzymują:

1. Adresat – pismo i e-mail: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl
2. a/a HK RL

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole – pismo i e-mail: [e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl](mailto:sekretariat@legnickiepole.pl)